



FÖRESKRIFTER

Samtliga kopplingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder. Vattenor som förvägges doit utföras som PEX Rör i Rör. Frånluftvarmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar. För att undvika att kallvatten blir för varmt, förvägges KV under markisolering för bottenplattan.

Alla synliga isolerade KV- och VV-rör skall vara vita kompositrör.

Fogning med vit mekanisk koppling.

Ledningar monteras med hänsyn till expansion.

Dräneringsledning levereras och monteras av ME.

D71 Dagvattenledning redovisas på sep. urtv. VA-ritning.

SR71 Markvloppsror för beyäffningsslang med draglina, 45 graders böjlar och demonterbara fäcklock.

SG1 Spillvattenledning PP-rör med gummiringsfogning.

S71 Spillvattenledning PP Markavlopp med gummiringsfogning

L61 Luftningsledning PP-rör med gummiringsfogning

SA71 110 Stuprörsanslutning ansl. av ME.

KV, VV32 Kopparrör, Isolerad Serie 42 Paroc 733-00.

KV, VV52 Kompositrör, vita

KV, VV74 PEX-rör Rör i Rör.

KV61 Plaströr pe/np 10 Förvägges i skyddsror under byggnad.

Skyddsror = PP Markavloppsror Ø110.

ME11 Vattenmätarkonsol med ventiler. Backventil monteras efter mätare.

FR11 Fördelningsrör KV, VV.

VUK73 Vaggvattenutkastare

TV73 Tappventil med åter sugningsskydd och slangförskruvning. Tvättmaskin anslutes.

DB11 Diskbänk med blandare med avstängning för diskmaskin. Diskmaskin anslutes.

BK16 Badkar med blandare och duschanordning (tillval).

DK19 Duschplats med blandare och duschanordning.

TS11 Tvättställ med blandare.

VK11 Toalettstol golvmonterad.

B21 Golvbrunn Purus ODEN alt. BRAGE eller likvärdigt

B27 Golvbrunn Purus ODEN alt. BRAGE, med vattenlås Purus N00D eller likvärdigt.

B28 Golvbrunn Prevent med vattenlås

eller likvärdigt.

B29 Golvvattenlås. Med anslutningsrör och spillträtt. Tvättmaskin anslutes.

B26 Spyggatt Purus MinMax 50 eller likvärdigt.

B22 Golvbrunn Purus VÅKE alt. VÅGE med sidonlopp eller likvärdigt.

RB21 Rensbrunn 110.

FVP4.7 Frånluftsvärmepump Comfort Zone typ CE50, Elipstron-effekt 3,0 kW, med förstärkt cirk.pump för 0,24 l/s vid 20 kPa.

Allt material och komponenter skall vara typgodkända och vanligen förekommande på den svenska marknaden.

I övrigt gäller BBR.

BET	ANT	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RH RELATIONSHANDLING				
LÅNGRODAL				
<div>NCC Construction Sverige AB Region Södra Stockholm 171 85 Svanhövdas väg Vällingby 31 www.ncc.se</div> <div>Brunberg & Forshed Åvul SZ Konsult Brab Ingemarsson Tollkonsult</div> <div>Tel: 08-617 61 00 Fax: 08-650 19 81 e-post: nrb@brunbergforshed.se Tel: 08-555 786 37 e-post: Tel: 08-545 228 09 Fax: Tel: 08-410 102 58 Fax: Tel: 070-505 60 37 e-post: Tel: 0346-814 20 Fax: 0346-814 05 e-post: henner@tolkonsult.com</div> <div>UPPERBÄG NRRI/AD AV / KONSTR AVHANDLAGGARE Kjell Årvidsson</div> <div>DATUMANSVARIG 2011-12-01Henner Andersson</div>				
RADHUS typ 1 LÅNGA E lgh 1-6 plan 3 VA-INSTALLATIONER				
SKALA A1: 1:100 A3: 1:200	NUMMER	BET		
V52.03R				