







- 6.  Garderobsbelysning
-  Temperatursvare.
- Rumstemosät slutades till golvvärmecentral enligt golvvärmeleverantörens anvisningar.
-  Armatur på vägg
-  Armatur i tak
-  Lampuff på vägg
-  Rörledsdetektor

- Brytare
- Dubbel brytare
- Trappomkastare
- Väguttag med dubbla uttag
- Återfjädrande tryckknapp
- Trådlös tryckknapp Elio Connect E 17 007 01
- Enkelt RJ45-uttag.

För lägenheter med alternativt planlösning  
på plan 2 och/eller plan 3, se E63:13.

## FÖRESKRIFTER

Installationerna skall utföras i enlighet med Elinstallationsreglerna SS 436, 400 utgåva 2 och Svensk Standard SS 437 01 46. Krav på skyddshässa med hänsyn till placering inom zon skall beaktas. Gruppledningens ledarlåda skall vara FK 15 mm2 om ej annat anges. Ledningarna till armatur och uttag utomhus skall vara EKK. Armaturer enligt separat armaturförteckning. Där tillförlägg saknas monteringsanvisningar skall vara EKK.

Tale/data/tv utföres som enhälsdistriberat system. Anslutning till yttre nät enligt anvisningar från el-ansvarigöfen. Vid inbopning av tele/data/tv skall någärans anvisningar följas. Tomtor för ev. slaverhetsverk för välförhållare, lastomkoppling och dylikt enligt lokala föreskrifter. (Anges ej på ritning)

VP Frånluftsvärmepump Comfortzone 50  
Frånluftsvärmepump inkopplas enligt tillverkarens anvisningar


Golvvärme inkopplas enligt tillverkarens anvisningar.

GC Gruppcentral, normcentral med ca. 20 % reservplatser.  
FM Fasadmätarskap för inbyggnad, med låda för teleanslutning.  
Huvudsäkring dimensioneras av el-installatör bl.a. med hänsyn till eventuell belastningsvakt.

V Belysning och uttag på vind.  
1 Enkelt vägguttag + 1000 i samband med brytare.  
Monteras i 2-facksram.  
- Dubbelt vägguttag +200 där ej amat anges.  
4. Trevägssuttag i hörnbox.  
8 Tvåvägssuttag +800 mm över golv.  
11 Tvåvägssuttag +1150 mm över golv.  
12 Envägssuttag +1200 mm över golv.  
13 Tomrör och dosor för framtida markis. Urvändigt rördlupp placeras i nivå med fönstrets överkant. Tomrör drages från kopplingsdosan till GC.  
14. Envägssuttag +1300 mm över golv.

Bokstäv "a", "b", "c..." anger samband mellan strömsvärlare och belysningsarmatur eller utfrag.  
 Striffrör i ringar hänvisar till såringsgrupp placerad i GC.  
 Se enhetschema ritning E69/02.  
 Uromsbylsyning monteras generellt +1900 mm. Förhållande till golvet.  
 I lägenhetsritning, väggar skall brandklassade dörrar användas.  
 Uromsbylsyning monteras generellt +1900 mm. Förhållande till golvet.

I övrigt gäller BBR.

BET	ANT	ÄNDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN
		RH RELATIONSHANDLING		
LÅNGBRÖDAL				
 <p>NCC Construction Sverige AB Region Rönneby Stockholm 770 80 Solna (besöks- vångplan 3) Tel: 08-5455 50 00 www.ncc.se</p>				
<p>Tel: 08-617 61 00 Fax: 08-650 19 81 e-post: nrb@nunnbergforshede.se</p> <p>ÅVL Tel: 08-555 786 37 Fax: e-post:</p> <p>SZ Konsult Tel: 08-545 228 09 Fax: e-post:</p> <p>Bråhl Tel: 08-410 102 58 Fax: e-post:</p> <p>Hjertqvist Tel: 070-565 60 37 Fax: e-post:</p> <p>Totekonsult Tel: 0346-71 39 40 Fax: 0346-818 10 e-post: info@totekonsult.com</p>				
UPPRAG NR		RITAD AV / KONSTR AV	HANDLAGGARE	
DATUM		ANSVARIG		
2011-12-06		Fredrik Östman		
SKALA		NUMMER		BET
A1: 1:50 A3: 1:100		E63: 0:4		
Längenhet: 12, 13, 16, 18, 22, 24 EL-INSTALLATIONER				