

NOTA TÉCNICA 28 – 09 – 2008.

Proceso para actualización de firmware del Sitemanager DS:

1./ Descomprimir el fichero de firmware en un PC conectado a la misma red que el Sitemanager DS o en el CLMINI.

Hay dos archivos:

- Un archivo .exe
- Un archivo .wsz

2./ Ejecutar el fichero .exe.

Muestra una ventana como esta:



3./ Completar los datos solicitados:

- WSZ File: se ha de indicar la ruta donde se encuentra almacenado el fichero .wsz. Se dispone un botón rotulado con '...' que abre una ventana para seleccionar el fichero .wsz.
- IP Address: se ha de indicar la dirección IP del equipo Sitemanager DS que se desea actualizar.
- User name: se ha de indicar el usuario con el que nos conectamos al equipo. Por defecto aparece 'admin'. Se deben emplear privilegios de administrador para actualizar el firmware.
- Password: se ha de indicar la contraseña del usuario indicado en el campo 'User'.
- Casilla de verificación 'Close when finished': si está activada se cerrará la ventana automáticamente cuando termine el proceso.
- Botón 'Update': ordena la transferencia y actualización del firmware. No se producirá si alguno de los datos es erróneo.